



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

22.11.2016<sub>2</sub>

**ПРИКАЗ**

Санкт-Петербург

№ 1138

**Об утверждении инструкций о пожарной безопасности**

В связи с необходимостью приведения организационно-нормативной документации системы менеджмента качества в соответствие с действующим законодательством и Уставом Университета (подпункт 5, пункт 4.20)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить следующие документы:
  - 1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности (Приложение 1)
  - 1.2. Инструкция ответственного лица за пожарную безопасность (Приложение 2)
2. Помощнику ректора Красникову С.В. произвести контроль наличия и ознакомления с утвержденными инструкциями в структурных подразделениях;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника ректора Красникова С.В.

И.о. ректора

В.Л. Михеев

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**

**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

СМК-ОНД- 84/16  
Версия 1.0

**Санкт-Петербург**  
**2016**



СМК-ОНД-84/16

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

Инструкция о мерах пожарной безопасности

Версия:1.0

## СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА

УТВЕРЖДЕНО

И.о. ректора \_\_\_\_\_ В.Л. Михеев

Приказ от «22» 11 2016 г.  
№ 1138

### Система менеджмента качества Инструкция о мерах пожарной безопасности

Дата введения  
в соответствии с приказом

Настоящая инструкция разработана согласно требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «РГГМУ». Инструкция устанавливает общие положения, требования пожарной безопасности к прилегающим территориям и помещениям, в том числе к эвакуационным путям, электроустановкам, к содержанию первичных средств пожаротушения и порядку действий при пожаре.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ректора.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 2 из 17



СМК-ОНД-84/16


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

Инструкция о мерах пожарной безопасности

Версия: 1.0




### Оглавление

Лист согласования.....	4
Лист учета экземпляров.....	4
Лист учета корректуры.....	4
<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	5
<b>2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРИЛЕГАЮЩИМ ТЕРРИТОРИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ</b> 5	
<b>3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ</b> .....	6
<b>4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ</b> .....	7
<b>5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ</b> .....	8
<b>6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	10
<b>Приложение 1. Перечень обязанностей</b> .....	12
<b>Приложение 2. Вводный инструктаж</b> .....	13
<b>Приложение 3. Первичный инструктаж</b> .....	14
<b>Приложение 4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов</b> .....	15
Лист ознакомления.....	17

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/ 	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 3 из 17

 <b>РГГМУ</b> СМК-ОНД-84/16	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Версия: 1.0

### Лист согласования


№	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1	Проректор по работе с государственными органами и филиалами	И.И. Мушкет		
2	Центр качества и НОУП		26.10.16	
3	Юридическое управление	Меняя ВВ	26.10.16	

### Лист учета экземпляров

Место хранения корректируемых экземпляров	№ экземпляра
Помощник ректора Красников С.В.	1
Центр качества и НОУП	2
Общий отдел	3

### Лист учета корректуры

№	Номер страницы	Номер пункта	Изменение (проверка)	Дата внесения корректуры (проверки)	Утверждение корректуры (Ф.И.О. / Подпись)

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/ 	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 4 из 17

 <b>РГГМУ</b>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Версия: 1.0

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция, разработанная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» устанавливает основные требования пожарной безопасности для объектов ФГБОУ ВО «РГГМУ» и является обязательной для исполнения всеми работниками Университета.

1.2. Ответственными за пожарную безопасность учебных, служебных, производственных, складских и других помещений Университета являются руководители структурных подразделений или другие должностные лица назначенные приказом ректора.

1.3. Каждый работающий в Университете должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности, основных требованиях «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», строго соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

1.4. Работники Университета, не прошедшие противопожарный инструктаж к работе не допускаются.

1.5. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРИЛЕГАЮЩИМ ТЕРРИТОРИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЭВАКУАЦИОННЫМ ПУТЯМ

2.1. На прилегающей к ФГБОУ ВО «РГГМУ» территории **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

2.1.1. Загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружные двери, двор, а также подступы к запасным выходам, наружным, пожарным и эксплуатационным лестницам, гидрантам.

2.1.2. Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары в противопожарных разрывах между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий.

2.1.3. Разводить костры, сжигать отходы и тару.

2.2. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях, на видных местах, должны быть повешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов вызова пожарной охраны.

2.3. Ежедневно, по окончании работ, помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места убирать, электрооборудование и электросети обесточивать, за исключением электрооборудования, которое по условиям технологического процесса должно работать круглосуточно.

2.4. В зданиях и помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников / <i>С.В. Красников</i>	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 5 из 17



СМК-ОНД-84/16

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

Инструкция о мерах пожарной безопасности

Версия: 1.0

2.4.1. Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) и ГМ (горючие материалы), баллоны с газом, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывоопасные вещества и материалы.

2.4.2. Устраивать склады горючих материалов, мастерские, а также размещать другие хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

2.4.3. Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГМ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.4.4. Применять и хранить материалы и вещества не имеющие сертификатов, а также с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности.

2.4.5. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в помещениях, где производится хранение каких-либо материалов и материальных ценностей.

2.4.6. Курить в местах, не отведенных для этой цели. Бросать окурки в корзину для мусора.

2.4.7. Производить электрогазосварочные и другие огневые работы лицам не имеющими соответствующей лицензии, квалификационных удостоверении и талонов о прохождении пожарно-технического минимума, а также без письменного разрешения проректора по административно-хозяйственной работе.

2.4.8. Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц лифтовые холлы и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества в случае возникновения пожара.

2.4.9. Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие материалы и товары.

2.4.10. Закрывать наглухо запасные выходы.

2.4.11. Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок в лестничных клетках.

2.4.12. Хранить горючие товары или не горючие товары в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления.

2.4.13. Устраивать в помещениях антресоль, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов, листового железа.

2.4.14. Производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений установленного проектом без соблюдения действующих в настоящий момент требований пожарной безопасности.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

3.1. Электроустановки должны монтироваться и обслуживаться организацией, имеющей лицензию.

3.2. При использовании электроустановок **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 6 из 17

 <b>РГГМУ</b>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Версия: 1.0
СМК-ОНД-84/16		

3.2.1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей.

3.2.2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

3.2.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их с поднятыми колпаками (рассеивателями).

3.2.4. Пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

3.2.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники, телевизоры, ноутбуки, компьютеры и т.п.

3.2.6. Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.

3.2.7. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные устройства защиты от перегрузок и короткого замыкания.

3.3. Расстояние от светильников до товаров, горючих материалов, хранящихся в помещениях должно быть не менее 0,5 м.

3.4. Электросветильники в складских помещениях должны иметь степень защиты не ниже ИП-23.

3.5. Электрооборудование кабинетов и аудитории по окончании рабочего дня должно быть обесточено. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения кабинетов и аудитории, должны располагаться вне помещений на стенах из негорючих материалов.

3.6. При эксплуатации электроустановок необходимо регулярно проводить замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей, электроприёмников с привлечением специалистов, имеющих свидетельство на право проведения этих работ зарегистрированное в Госпожнадзоре РФ.

3.7. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые закрываются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, установок противопожарной защиты, а также установок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

3.8. Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными. В зрительных, демонстративных, выставочных залах они могут включаться только во время проведения мероприятий (во время пребывания людей).

3.9. Не разрешается эксплуатировать электропечи, не оборудованные терморегуляторами.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

4.1 Помещения и здания Университета должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, из расчета на каждые 800 кв.м. предельной защищаемой

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 7 из 17



СМК-ОНД-84/16

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

Инструкция о мерах пожарной безопасности

Версия:1.0

площади общественного здания, но не менее 2 огнетушителей на каждый этаж здания, 2 порошковых огнетушителя, вместимостью 10 л. каждый или 4 вместимостью 5 литров.

4.2 При защите компьютерных классов, лабораторий и др. следует учитывать специфику воздействия огнетушителями, а именно использование углекислотных или хладоновых огнетушителей.

4.3 Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м.

4.4 Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

4.5 Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

4.6 Огнетушитель должен всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны меняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

4.7 Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 % исходя из их расчетного количества.

4.8 На объектах Университета должно быть определено ответственное лицо за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

4.9 Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

4.10 Порошковые огнетушители один раз в два года проходят освидетельствование на зарядной станции или в специализированной организации, имеющей лицензию.

4.11 Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в два года .

## 5 . ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

5.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ, являются:  
Учебный корпус №1 (СПб, Малоохтинский пр., д.98)-Мостовая Н.А.-комендант  
Учебный корпус №2 (СПб, Металлистов пр., д.3)-Иванова Л.В.- комендант  
Учебный корпус №3 (СПб, Воронежская ул., д.79 )- Ельцова С.И.-комендант  
Учебный корпус №4 (СПб, Рижский пр., д.11)-Лаврентьева Л.Н. -комендант  
Студенческое общежитие №1 (СПб, Стахановцев ул., д.17)-Варес А.В.-заведующая студенческим общежитием

Студенческое общежитие №2 (СПб, Большевиков пр., д.13 к.1)-Кривова Т.И. -заведующая студенческим общежитием

Студенческое общежитие №3 (СПб, Бульвар Красных Зорь., д.4)-Павлова Г.А. -

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 8 из 17

 <b>РГГМУ</b>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Версия:1.0
СМК-ОНД-84/16		

заведующая студенческим общежитием

Студенческое общежитие №4 (СПб, ул. Воронежская, д.116)-Овечкина Н.И. -  
заведующая студенческим общежитием

Студенческое общежитие №5 (СПб, Софийская, дом 21, корп.2 )-Тихомиров С.Н. -  
заведующий студенческим общежитием

База практики п. Даймище - Алексеев В.Е. - заведующий базой

Учебно-научная станция на о. Валаам- Степанова А.Б.-начальник базы.

Осуществление контроля за выполнением работ по обеспечению пожарной  
безопасности возлагается на помощника ректора – Красникова С.В.

5.2 Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
организацию по спасению обучающихся и работников с использованием для этого  
имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;

5.3. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения  
людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

5.4. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной  
защиты), перекрытия газовых коммуникаций, выполнение других мероприятий,  
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

5.5. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
прекращение всех работ в зданиях, кроме работ, связанных с мероприятиями по  
ликвидации пожара;

5.6. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
удаление за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;


5.7. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
осуществление общего руководства по тушению пожара в РГГМУ до прибытия  
подразделения пожарной охраны;

5.8. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
обеспечение соблюдения требований безопасности лицами, принимающими участие в  
тушении пожара;

5.9. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных  
ценностей;

5.10. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути  
для подъезда к очагу пожара;

5.11. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за  
сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и  
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений,  
необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или  
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных) веществах;

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/ 	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 9 из 17



СМК-ОНД-84/16

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

Инструкция о мерах пожарной безопасности

Версия: 1.0

5.12. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ по прибытии пожарного подразделения информируют руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов, изделий и сообщают другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

5.13. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ отвечают за организацию и привлечение сил и средств к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5.14. Каждый работник и студент РГГМУ при обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запаха гари и повышения температуры **ОБЯЗАН:**

5.15. Немедленно сообщить об этом по телефону **01 или с мобильного 112** (при этом необходимо назвать адрес объекта места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). Сообщить об этом коменданту здания или другому ответственному за пожарную безопасность лицу.

5.16. Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

5.17. Ответственный за пожарную безопасность прибывший к месту пожара **ОБЯЗАН:**

5.18. Продублировать сообщение о возможности пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство.

5.19. В случае угрозы жизни людей немедленно организовывать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. Организовать встречу подразделений пожарной команды.

5.20. При тушении пожара водой, химическими, химически-пенными, воздушно-пенными, огнетушителями отключить электроэнергию.

5.21. Прекратить все работы кроме работ, связанных с мерами по ликвидации пожара.

5.22. Удалить за пределы рабочие зоны всех студентов и работников, не участвующих в тушении пожара.

5.23. Осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений.

5.24. Обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

5.25. Одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.

5.26. По прибытии пожарного подразделения ответственный за обеспечение пожарной безопасности обязан проинформировать руководителя тушения пожаром об обстановке на пожаре и о мерах и действиях по его устройству.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников / <i>С.В. Красников</i>	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 10 из 17




СМК-ОНД-84/16

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

Инструкция о мерах пожарной безопасности

Версия: 1.0

- 6.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности вступает в силу со дня введения в действие приказом ректора.
- 6.2. Все дополнения и изменения в инструкцию о мерах пожарной безопасности вводятся в действие приказом ректора.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/ 	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 11 из 17

 <b>РГГМУ</b>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Версия: 1.0
СМК-ОНД-84/16		


## Приложение 1. Перечень обязанностей

### ПЕРЕЧЕНЬ

#### обязанностей, возлагаемых на ответственных лиц за пожарную безопасность в ФГБОУ ВО «РГГМУ».

Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности в РГГМУ, **ОБЯЗАНЫ:**

1. Знать категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
2. Знать действующие правила, инструкции о мерах пожарной безопасности Университета;
3. Следить за состоянием подъездов к зданию, гидрантам, расположенным на территории возле учебных корпусов и зданий общежития и т.п.;
4. Не допускать загромождения эвакуационных путей и выходов, установку каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противопожарных дверей, закрытия наглухо основных и запасных выходов. Поддерживать в кабинетах и аудиториях установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;
5. Разъяснять студентам и работникам Университета меры пожарной безопасности, действующие в Университете, порядок действия в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение сотрудников;
6. Знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться в случае возникновения пожара;
7. Проводить ежедневно по окончании рабочего дня тщательный осмотр обслуживаемых помещений. Следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения, источников электропитания автоматических установок пожаротушения и сигнализации, а также электроустановок, которые по условиям технологического процесса производства должны работать круглосуточно;
8. Организовать в своих подразделениях добровольные пожарные дружины (ДПД) и принимать меры по их обучению.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/ 	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 12 из 17

 <b>РГГМУ</b>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Версия:1.0
СМК-ОНД-84/16		

## Приложение 2. Вводный инструктаж

### Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа по пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «РГГМУ».

Общие сведения об Университете, характерные особенности обучения и проживания в общежитиях и на Базе практик п. Даймище, Учебно-научной станции на о. Валаам.

1. Основные положения законодательства о пожарной безопасности (ФЗ "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; ФЗ «Правила противопожарного режима в РФ» ППР в РФ).

2. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в университете. Требования действующих правил, приказов, инструкций пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

3. Порядок хранения и правила применения пожароопасных веществ и материалов.

4. Основные и запасные эвакуационные пути и выходы, места их расположения и порядок содержания. План эвакуации при пожаре.

5. Порядок уборки помещений, оборудования, рабочих мест от горючих отходов. Осмотр и закрытие рабочих помещений после окончания работы, сдача ключей, регистрация осмотра в специальном журнале.

6. Места расположения имеющихся в Университете средств связи, пожарной сигнализации (телефонов, извещателей (кнопок) пожарной сигнализации), первичных средств пожаротушения (внутренние пожарные краны, огнетушители и др.). Правила использования этих средств в случае пожара.

7. Места отключения электроэнергии, перекрытия газовых, паровых коммуникаций, остановки работы систем вентиляции при пожаре (аварии).


8. Практические действия работников и студентов Университета в случае возникновения пожара (вызов пожарной помощи, эвакуация людей, материальных ценностей, тушение пожара).

#### Примечание:

1. Вводный инструктаж проводит ответственное лицо за пожарную безопасность с регистрацией в специальном журнале.

2. На проведение вводного инструктажа необходимо отводить не менее 1 часа.

3. Лица, не прошедшие вводный инструктаж по пожарной безопасности, к работе не допускаются.


	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников / 	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 13 из 17

 <b>РГГМУ</b>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Версия: 1.0
СМК-ОНД-84/16		

### Приложение 3. Первичный инструктаж

#### ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте в ФГБОУ ВО «РГГМУ». (по пожарной безопасности)

1. Требования Правил, Инструкций пожарной безопасности, действующих для данного рабочего места, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении пожароопасных работ.
2. Порядок хранения и правила применения пожароопасных веществ и материалов.
3. Основные и запасные эвакуационные пути и выходы зданий Университета места их расположения и порядок содержания. План эвакуации при пожаре.
4. Осмотр и закрытие рабочих помещений после окончания работы, сдача ключей, регистрация осмотра в специальном журнале.
5. Места расположения в Университете имеющихся на объекте средств связи, пожарной сигнализации (телефонов, извещателей (кнопок) пожарной сигнализации). Правила использования этих средств в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.
6. Места расположения в Университете первичных средств пожаротушения (внутренние пожарные краны, огнетушители и др.). Правила использования этих средств в случае пожара.
7. Места отключения машин, оборудования, электроэнергии, перекрытия газовых, коммуникаций, остановки работы систем вентиляции при пожаре (аварии).

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников / 	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 14 из 17

 <b>РГГМУ</b>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Версия: 1.0
СМК-ОНД-84/16		


#### Приложение 4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов в ФГБОУ ВО «РГГМУ».

### 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЮЧЕЙ СРЕДЫ

- 1.1 Максимально-возможное применение негорючих и трудногорючих материалов и веществ применяемых в отделке помещений Университета.
- 1.2 Уменьшение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или на открытых площадках Университета (по площади, объему, весу).
- 1.3 Периодическая очистка территории Университета, а также коммуникаций и аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.
- 1.4 Удаление пожароопасных отходов производства.
- 1.5 Замена легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей на пожаробезопасные технические моющие средства.
- 1.6 Поддержание безопасной концентрации среды в соответствии с нормами, правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности (вне пределов воспламенения горючих газов, паров, смесей и (или) окислителя).
- 1.7 Установка пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках.

### 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРЮЧЕЙ СРЕДЕ ИСТОЧНИКОВ ЗАЖИГАНИЯ

- 2.1 Применение машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания.
- 2.2 Применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, (ГОСТ 12.1.011-78).
- 2.3 Применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания.
- 2.4 Применение технологического оборудования, процесса, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по (ГОСТ 12.1.018-86).
- 2.5 Устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования.
- 2.6 Применение не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами.
- 2.7 Ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций. Выполнение требований пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов.
- 2.8 Выполнение действующих строительных норм, правил и стандартов.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/ 	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 15 из 17



СМК-ОНД-84/16

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

Инструкция о мерах пожарной безопасности

Версия:1.0

### 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ


- 3.1 Устройство противопожарных преград.
- 3.2 Установление предельно-допустимых площадей противопожарных отсеков и секций, ограничение этажности зданий и сооружений.
- 3.3 Устройство аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций.
- 3.4 Применение огнепреграждающих устройств в оборудовании.
- 3.5 Применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники.
- 3.6 Применение установок автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.
- 3.7 Применение основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовки конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности.
- 3.8 Применение пропитки конструкций объектов антипиринами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов).
- 3.9 Организация с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей.
- 3.10 Применение средств коллективной и индивидуальной защиты людей от факторов пожара.
- 3.11 Применение систем противодымной защиты.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников / <i>С.В. Красников</i>	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 16 из 17

 <b>РГГМУ</b> СМК-ОНД-84/16	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Инструкция о мерах пожарной безопасности	Версия: 1.0

### Лист ознакомления

№	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Помощник ректора	С.В. Красников/ 	26.10.2016
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.10.2016 13:13:33		Стр. 17 из 17